

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование МДОБУ детский сад комбинированного вида № 125 г. Сочи

Тип объекта И другие объекты образования и науки

Место нахождения (адрес) г. Сочи п. Лазаревское Партизанская 40 а

Форма собственности объекта Муниципальная
(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте
(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Собственность
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2318021415

Телефон: 270-06-80

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2

Комментарий:

Плановая дата обследования: 12.2016

Фактическая дата обследования: 26.12.2016

Организация: МДОБУ детский сад комбинированного вида № 125 г. Сочи

Должность лица: Заведующая

ФИО: Казанцева Светлана Федоровна

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории					
Вход на территорию					
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
Открытая лестница					
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Наличие	
Контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	п. 4.1.12	Наличие	
Поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие	
Рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	п. 4.1.12	Наличие	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Путь к входу в здание					

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Наличие	
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
Вход					
Входная площадка					
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Наличие	
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Не требуется	
Дверь входная внутренняя					
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Наличие	
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Дверь входная наружная					
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	

Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Лестница на входе наружная					
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Наличие	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Соответствует	
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Соответствует	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе					
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Соответствует	
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется	
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Наличие	
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие	
Поручни пандуса (расстояние между	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Соответствует	

поручнями)									
Уклон пандуса (высота / длина)	К		не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14			Соответствует	
Тамбур (глубина x ширина)									
Тамбур (глубина x ширина)	К		не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 5.1.7; рис. Д. 10			Соответствует	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)									
Высота порогов или перепад высот	К		не более 1,4 см.		п. 5.2.4			Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С		не более 30 см.		п. 5.2.7			Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С		не более 10 см.		п. 5.2.7			Соответствует	
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)									
Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С		не менее 30 см.		п. 5.2.10			Соответствует	
Поручни на высоте	О, С		90 см.		п. 5.2.15			Соответствует	
Поручни с двух сторон лестницы	О, С		наличие		п. 5.2.15			Наличие	
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С		наличие		п. 5.2.12			Наличие	
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С		наличие		п. 5.2.9			Наличие	
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С		наличие		п. 5.2.16			Не требуется	
Тактильный напольный указатель за	С		наличие		п. 5.2.10			Наличие	

60 см. перед лестницей вверх и вниз									
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.		п. 5.2.4				Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.		п. 5.2.1				Соответствует	
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.		п. 5.2.1				Соответствует	
Зона оказания услуги									
Обслуживание в кабинете									
Высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4				Соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 5.2.2				Соответствует	
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.		п. 7.1.9				Соответствует	
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.		п. 7.1.9				Соответствует	
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.		п. 6.3.2; 6.1.8				Соответствует	
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.		п. 5.2.2				Соответствует	
Санитарно-гигиеническое помещение									
Доля доступных кабин уборных от	К	7% (но не		п. 5.3.2				Соответствует	

общего количества			менее 1)			
Знак доступности кабины для инвалидов	К		наличие	п. 5.3.6	Наличие	
Откидные опорные поручни, штанги	К, О		наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Наличие	
Пространство для разворота кресла-коляски	К		диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К		не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Размер кабины (ширина x глубина)	К		не менее 1,65 x 1,8 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К		наличие	п. 5.3.6	Наличие	
Ширина двери кабины	К		не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Средства информации						
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У		от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Соответствует	
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г, У		наличие	п. 5.5.8	Наличие	
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У		наличие	п. 5.5.1	Наличие	

Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Наличие
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	Г
Участки и территории	+	+	+	#	#
Вход	+	+	+	#	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	+	+	#	#
Зона оказания услуги	+	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	#	#	#
Средства информации	+	#	+	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов				
	К	О	С	Г	Г
Объект доступен	X	X	X	X	X
Объект недоступен					


5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
-----------------------------	-----------------------------------

Участки и территории	
Вход	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

« 26 » декабря 2016 г.
Дата составления Паспорта

Специалист-эксперт УСЗН в
Лазаревском внутригородском районе г.-к. Сочи
Должность лица, составившего Паспорт



подпись

А.Р.Г.вашева
Ф.И.О.