

Российская Федерация
Краснодарский край
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ АДМИНИСТРАЦИИ
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
ЛАЗАРЕВСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
детский сад комбинированного вида №125 муниципального
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

354200 г.Сочи, ул.Партизанская,40А, тел.(8622) 70-06-80 эл.почта: primaryschool125@edu.sochi.ru

СВЕДЕНИЯ О КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И ИХ
РЕЗУЛЬТАТАХ В 2022 ГОДУ.

1. Решение о проведении внеплановой выездной проверки Главного Управления МЧС России по Краснодарскому краю Управления по г.Сочи Отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.Сочи Отделения надзорной деятельности и профилактической работы Лазаревского района от 18 октября 2022 года.

Выездная проверка проводится в рамках осуществления федерального государственного надзора в области гражданской обороны.

Акт внеплановой выездной проверки Главного Управления МЧС России по Краснодарскому краю Управления по г.Сочи Отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.Сочи Отделения надзорной деятельности и профилактической работы Лазаревского района от 01.11.2022

По результатам проверки выявлено:

Выявлены нарушения обязательных требований в области гражданской обороны, а именно:

- 1). Контролируемым лицом не ведется журнал учета защитных сооружений гражданской обороны.
- 2). Контролируемым лицом не обеспечено содержание в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению защитных устройств и помещений для укрываемых.
- 3). Контролируемым лицом при эксплуатации защитного сооружения гражданской обороны в режиме повседневной деятельности не выполняются условия для безопасного пребывания укрываемых в военное время и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени.
- 4). В защитном сооружении отсутствуют:
 - журнал оценки технического состояния защитного сооружения гражданской обороны
 - сигнал оповещения защитного сооружения гражданской обороны

- план перевода защитного сооружения гражданской обороны на режим приема укрываемых
- план защитного сооружения гражданской обороны с указанием всех помещений и находящегося оборудования и путей эвакуации
- планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств(при наличии данных сетей в проектной документации)
- список личного состава группы(звена) по обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны
- эксплуатационная схема систем вентиляции защитного сооружения гражданской обороны
- эксплуатационная схема водоснабжения и канализации защитного сооружения гражданской обороны
- эксплуатационная схема электроснабжения защитного сооружения гражданской обороны
- инструкции по использованию средств индивидуальной защиты
- инструкции по эксплуатации фильтро-вентиляционного и другого инженерного оборудования, правила пользования приборами
- инструкция о мерах пожарной безопасности
- правила поведения укрываемых в защитном сооружении гражданской обороны
- журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище
- журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью
- схема эвакуации укрываемых из очага поражения

5). Контролируемым лицом не представлены документы подтверждающие проведение мероприятий по оценке технического состояния:

- фильтров –поглотителей ЗСГО (при наличии соответствующего оборудования)
- систем водоснабжения ЗСГО(при наличии соответствующего оборудования)
- систем канализации ЗСГО(при наличии соответствующего оборудования)

6). Контролируемым лицом не осуществлена подготовка к проведению мероприятий по приведению защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемых, в том числе:

- обозначение защитного сооружения гражданской обороны
- маршрутов движения укрываемых к защитным сооружениям гражданской обороны
- порядок заполнения защитного сооружения гражданской обороны укрываемыми

7). Контролируемым лицом не представлена организационно-распорядительная документация по факту обслуживания организацией защитного сооружения гражданской обороны в мирное время.

8). Контролируемым лицом не осуществляются мероприятия для запасов средств индивидуальной защиты.

9). Не прошел дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации в области защиты от чрезвычайных ситуаций руководитель организации.



Заведующий МДОБУ детский сад
№125 города Сочи

С.Ф. Казанцева

С.Ф.Казанцева