

Российская Федерация
Краснодарский край
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СОЧИ
ЛАЗАРЕВСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
детский сад комбинированного вида №125 муниципального
образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края

354200 г.Сочи, ул. Партизанская,40А, тел.(8622) 70-06-80, e-mail: primaryschool125@edu.sochi.ru

14.04.2023 г. №54

И.о. заместителя прокурора района
юристу 1 класса

В.Р.Кошель

На Ваше Представление от 20.03.2023 № 7-01-2023/Прдп61-23-20030010 «Об устранении нарушений законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних, пожарной безопасности, противодействия терроризму», полученного на электронную почту учреждения 13.04.2023 в 19 час 35 мин. сообщаем:

Выявленное нарушения	Причина невыполнения	Принятые меры
Под лестничными маршами и площадками допускается хранение предметов, выполненных из горючих материалов (п.п. «к» п.16ППР)	В связи с отсутствием складского помещения в ДОУ мы вынуждены были разместить полученное игровое оборудование по муниципальной программе города Сочи «Развитие отрасли «Образование» города Сочи» на сумму 7 990 650,00 рублей предназначенного для оборудования нового корпуса ДДУ на 80 мест, строящегося на территории детского сада.	Оборудование перенесено в помещение спортивного зала.
Двери лестничной клетки зафиксированы в открытом положении (п.п. «г» п.27 ППР)	При получении пищи на пищеблоке мы вынуждены фиксировать двери, т.к.	Приказом (№41 от 14.04.2023) по учреждению закреплен

	<p>помощники воспитателей разносят по группам готовую продукцию для кормления детей. После кормления детей двери закрываются.</p>	<p>ответственный за своевременной фиксацией дверей во время образовательного процесса в ДОУ.</p>
<p>Система видеонаблюдения не обеспечивала архивирование и хранение данных в течение одного месяца (п.30 Требования №1006)</p>	<p>На момент проверки глубина архива составляла 26 дней.</p>	<p>Техник ООО «Вектор-плюс», обслуживающий систему видеонаблюдения, согласно договора №14 от 13.02.2023 года, устранил неполадки на следующий день после проверки. Глубина архива на данный момент составляет 30 дней.</p>

Заведующий МДОБУ
детский сад №125 города Сочи



С.Ф.Казанцева

