

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ

« 06 » февраля 2023 г.

учётный № проверки **23230131000204965858**

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/14995005>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

Управление по городу Сочи

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Сочи

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Лазаревского района г. Сочи

(наименование органа осуществляющего федеральный государственный надзор)

федеральный государственный надзор в области гражданской обороны

(наименование федерального государственного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

«15» февраля 2023г. № 1-ГО

Должностным лицом (должностными лицами): Старшим инспектором отделения надзорной

(должность, фамилия, инициалы должностного лица,

деятельности и профилактической работы Лазаревского района отдела надзорной деятельно-

сти и профилактической работы г. Сочи управления по городу Сочи Главного управления

МЧС России по Краснодарскому краю Петровым Вячеславом Владимировичем

уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта:

не привлекались

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании

Решения о проведении внепланового инспекционного визита № 1-ГО от 06.02.2023

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: 354200, Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Партизан-
ская, д. 40А,

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие

(плановое/внеплановое)

Внеплановый инспекционный визит

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении:

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад ком-
бинированного вида № 125 г. Сочи; ОГРН 1022302795690, ИНН 2318021415, присвоенная
категория риска – средний риск.

(фамилия, инициалы, контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

в ходе проведения:

внепланового инспекционного визита

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Контролируемым лицом не обеспечено содержание в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению защитных устройств и помещений для укрываемых (в части выделения финансовых средств на ремонтные работы и его оснащение)	абзац второй пункта 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»; абзац второй подпункта 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»; пункты 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»	13.11.2023	
2.	Контролируемым лицом при эксплуатации защитного сооружения гражданской обороны в режиме повседневной деятельности не выполняются условия для безопасного пребывания укрываемых в военное время и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени	абзац второй пункта 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»; пункт 13 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»; абзац второй подпункта 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от	13.11.2023	

		14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»; пункты 3.2.1, 3.2.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583); пункты 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время, утвержденным приказом МЧС РФ от 21 июля 2005 г. № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время»		
3.	<p>В защитном сооружении гражданской обороны отсутствуют:</p> <ul style="list-style-type: none"> -эксплуатационная схема систем вентиляции защитного сооружения гражданской обороны (при наличии данных систем в проектной документации); -эксплуатационная схема водоснабжения и канализации защитного сооружения гражданской обороны (при наличии данных систем в проектной документации); -эксплуатационная схема электроснабжения защитного сооружения гражданской обороны (при наличии данной системы в проектной документации); -инструкции по эксплуатации фильтро-вентиляционного и другого инженерного оборудования, правила пользования приборами (за исключением укрытий); -журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище (противорадиационном укрытии) (при наличии данных систем в проектной документации); -схема эвакуации укрываемых из очага поражения (за исключением укрытий); 	<p>подраздел 3.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»</p>	13.11.2023	
4.	<p>Контролируемым лицом не представлены документы подтверждающие проведение мероприятий по оценке технического состояния:</p> <ul style="list-style-type: none"> -фильтров-поглотителей ЗСГО (при наличии соответствующего оборудования); -систем водоснабжения ЗСГО 	<p>абзац второй пункта 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; абзац второй подпункта 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,</p>	13.11.2023	

	(при наличии соответствующего оборудования); -систем канализации ЗСГО (при наличии соответствующего оборудования)	4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны		
5.	Контролируемым лицом не осуществлена подготовка к проведению мероприятий по приведению защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемых, в том числе: -обозначение защитных сооружений гражданской обороны; -маршрутов движения укрываемых к защитным сооружениям гражданской обороны; -порядок заполнения защитных сооружений гражданской обороны укрываемыми	абзац второй пункта 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»; абзац второй подпункта 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утверждённого приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»; пункты 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.6, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»	13.11.2023	
6.	Контролируемым лицом не осуществляются мероприятия для запасов средств индивидуальной защиты	абзацы шестой, седьмой пункта 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации 57; пункт 3, абзацы первый, третий пункта 4, абзац первый пункта 5, подпункт «в» пункта 6 Положения о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов; пункты 3, 6, абзац четвертый пункта 7, абзацы второй, третий, четвертый, шестой пункта 9, пункты 11, 13, 14, 15, 16, 20 Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты, утвержден-	13.11.2023	

	<p>ного приказом МЧС России от 01.10.2014 № 543 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02.03.2015, регистрационный № 36320), с изменениями, внесенными приказом МЧС России от 31.07.2017 № 309 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.08.2017, регистрационный № 47944); абзац второй пункта 1.2, пункты 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, подпункты 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, пункт 2.8, подпункты 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4, 2.8.5, 2.8.6, 2.8.7, 2.8.8, 2.8.9, 2.8.10, 2.8.11, 2.8.12, 2.8.13, 2.8.14, 2.8.15, 2.8.16, пункт 2.9, подпункты 2.9.1, 2.9.2, 2.9.3, 2.9.4, 2.9.5, 2.9.6, 2.9.7, 2.9.8, 2.9.9, 2.9.10, 2.9.11, 2.9.12, 2.9.13, 2.9.14, пункт 2.11, подпункты 2.11.1, 2.11.2, 2.11.3, пункт 2.13 Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля</p>		
--	--	--	--

Должностное (ые) лицо (а) органа, осуществляющего федеральный государственный надзор:

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Лазаревского района г. Сочи отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Сочи управления по городу Сочи Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю



 (подпись)

Специалист:

_____ (подпись)

Эксперт:

_____ (подпись)

Предписание для исполнения получено контролируемым лицом, представителем контролируемого лица:



 (подпись)

Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, об отказе контролируемого лица, представителя контролируемого лица в ознакомлении и получении предписания:

_____ (подпись)

Петров В.В.

_____ (фамилия, инициалы)

 _____ (фамилия, инициалы)

 _____ (фамилия, инициалы)



 (фамилия, инициалы)

_____ (фамилия, инициалы)