

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад
комбинированного вида №125 муниципального образования городской округ город-
курорт Сочи Краснодарского края



Утверждаю:
Заведующий МДОБУ
детский сад №125 города Сочи
С.Ф.Казанцева
10 января 2023г.

АКТ

проведения испытаний пожарных эвакуационных лестниц

Комиссия в составе:

Председатель : Сергеева О.Н. - заместитель заведующей по ХР

Члены комиссии: Тохиян Н.Л. - кастелянша

Болычев А.Н. - рабочий по обслуживанию

Коржова Е.Н. - специалист по ОТ

Назначенная приказом руководителя учреждения № _____ от ___ января 2023г.
в соответствии с п. 41 Правил противопожарного режима 1479 в РФ
Провела испытания четырех пожарных эвакуационных лестниц путем
приложения нагрузки 150 кг. к средней ступени и выдержки под нагрузкой в
течение 10 минут.

В результате испытания комиссия установила:
Остаточных деформаций и трещин не обнаружено. Пожарные эвакуационные
лестницы допускаются к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:

 Сергеева О.Н.

Члены комиссии:

 Тохиян Н.Л.

 Болычев А.Н.

 Коржова Е.Н.